



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  
«Детско-юношеской спортивной школы № 10»»  
(МБУ ДО ДЮСШ № 10)**

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

1. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 12/3
2. Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные
3. Сведения об объекте:
  - отдельно стоящее здание, 1623,9 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5036,1 кв.м.
4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 10», МБУ ДО ДЮСШ № 10.
5. Адрес места нахождения организации: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 12/3.
6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная.
8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования города Ростова-на-Дону, адрес: 344007 г. Ростова-на-Дону, ул. Обороны, 76.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

1. Сфера деятельности: дополнительное образование.
2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 600 человек.
3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет (85 см)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и	нет

	графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечивается
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проводится
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского	

	жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	сайт МБУ ДО ДЮСШ № 10 адаптирован для лиц с нарушением зрения
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1.	Установка кнопки вызова персонала перед входом на территории учреждения в доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85 – 1,1м. (в соответствии с п.1.2. СП 59.13330.2012 в рамках «разумного приспособления» и п. 5.4.2. СП 59.13330.2012).	2017 – 2020 годы
2	Установить табличку с названием организации,	2017 – 2020 годы

режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом  
Брайля (п.6, ст.15 ФЗ № 181 и п.4.1.3. СП  
59.1330.2012).



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности объекта**  
**№ 1**

города Ростов-на-Дону

«10» 07 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) здания объекта:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 10» .

1.2. Адрес объекта 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 12/3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1623,9 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1978 г., последний капитальный ремонт 2008 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 – 2018, капитального -.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 10» (сокращенно – МБУ ДО ДЮСШ № 10).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 344 038, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 12/3.

**2. Характеристика деятельности**  
**организации на объекте**

Дополнительная информация

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование .

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 человек.

2.7 Участие в исполнении: индивидуальная программа реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Автобусы городских маршрутов и маршрутное такси до остановки «Турмалиновская»; наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки городского пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки городского пассажирского транспорта 400 м;

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет;

3.2.4 перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) регулируемые, регулируемые с таймером;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*) нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: (*есть, нет* (описать) есть (спуск с пр. М.Нагибина в балку Безымянная 50м, под углом 60° градусов; отсутствует пешеходная дорожка; бордюры не адаптированы пешеходными уклонами; поребрик; две ливневые канализации открытого типа; антитеррористические ограждения).

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2,
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	5, 6, 7, 8, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10, 11
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	12, 13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДЧ	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ВНД

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	Ремонт капитальный
8	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Капитальный ремонт, текущий</b>



\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

с 24.07.2017г. по мере поступления финансовых средств  
в рамках исполнения Акта обследования от 24.07.2017г. № 01

(указывается наименование документа: программы, плана)  
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии: требуется

(наименование Комиссии (рабочей группы)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте

доступности субъекта Российской Федерации <http://dussh10rostov.ru/>

(наименование сайта, портала)

Руководитель комиссии (рабочей группы):  
директор МБУ ДО ДЮСШ № 10 А.Л. Мелентьев

Члены комиссии:

Заместитель директора М.А. Иванова

Председатель ПК И.П. Санькова

Заместитель директора по АХЧ А.В. Белов

В том числе: